



L 1004.4

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
Zkušebna materiálů, polotovarů a obuvi

areál SVIT, budova č.34, 762 17 Zlín
e-mail:zkusebnampo@centrum.cz


Tel., fax : 577 523 657
www.itczlin.cz

Ve Zlíně 03.02.2006

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137 ze dne 9. června 1998 předepisuje pro části staveb užívaných veřejností, včetně pasáží a krytých podchodů u součinitele smykového tření dosažení hodnoty nejméně 0,6 u všech středních hodnot celého souboru.

Tento zvýšený požadavek testovaný vzorek ozn. "Vz. 1298 – Woodprotector" nesplňuje (viz protokol o zkoušce č.j. 412600019-6 z 03.02.2006).




Ing. Marie Ordeltová
vedoucí Zkušebny MPO